



RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO AGOSTO/2016

No corrente mês foram realizadas 116 solicitações através do formulário eletrônico, havendo também 33 serviços pendentes do mês anterior totalizando assim 149 serviços trabalhados em agosto. Destacamos que desse total, 53 foram identificados pela equipe da Prefeitura do Campus; isto implica dizer que 63 dessas solicitações vieram da comunidade acadêmica. Sendo que foram concluídos 86 serviços de manutenção, conforme descrito no quadro 1. Pode-se acompanhar esses dados mais detalhados no 2º quadro.

De todas as solicitações trabalhadas no mês de agosto, 30 delas ainda não puderam ser concluídas, todavia faremos o possível para serem efetuadas em setembro, de acordo com as prioridades baseadas na segurança dos integrantes do campus IV e, conforme os recursos técnicos e de materiais que temos disponíveis.

Feitas estas contextualizações, solicitamos paciência e compreensão, quanto as demandas ainda não sanadas. Lembramos que constituímos uma comunidade acadêmica pública, e como tal é de responsabilidade de todos os integrantes dessa academia preservar e colaborar com os serviços que recebemos desse meio. A equipe da Prefeitura Universitária do CCAE -PUC- conta com a colaboração de todos para continuar a melhorar os serviços de sua competência.

Atenciosamente,

Equipe da Prefeitura do Campus IV
Telefone: 3291- 4510
E-mail: prefeitura@ccae.ufpb.br
#Somoscampus4

Quadro 1 - Serviços realizados no mês de agosto.

DATA	SERVIÇO	LOCAL
01/08	Substituídas lâmpadas queimadas	Auditório (MM)
01/08	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem funcionar	Bloco C (MM)-LABSEC
01/08	Substituídas lâmpadas queimadas	Bloco C (MM)-LABSEC
01/08	Manutenção em ar condicionado que não estava gelando	bloco C (MM) sala 104
01/08	Manutenção de ar-condicionado que não estava funcionando corretamente	Bloco C (MM) Sala-103
01/08	Manutenção em descarga que estava vazando	Prefeitura Universitária (RT) - Banheiro masculino
01/08	Grama podada	Canteiro central de entrada(RT)
01/08	Manutenção na fechadura da porta de entrada do laboratório que não estava funcionando corretamente	Bloco C (MM)-LABSEC
02/08	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava com vazamento	Bloco A (RT) - Sala de pesquisa (Antiga sala de Marivaldo)
02/08	Instalado um ventilador	Bloco E (RT) - Sala RE 103
02/08	Instalado registro de passagem na rede hidráulica	Bloco e (RT)
02/08	Grama podada	Canteiro central de entrada(RT)
02/08	Colocação de 2 parafusos em cada placa das portas	Bloco A (MM) laboratório MA,MB,MC
03/08	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava resfriando corretamente	Bloco B (MM) - Sala MB 103
03/08	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava ligando	Bloco E (MM) - Sala ME 201
03/08	Instalado um ventilador	Bloco E (RT)- Sala RE 102
03/08	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava resfriando corretamente	Bloco E (RT) - Sala RA-202
03/08	Manutenção em chuveiro que estava pingando	Prefeitura Universitária (RT) - Banheiro masculino
04/08	Instalados ventiladores de parede	Bloco F(RT) Lab-201- Cartografia e Geoprocessamento
04//08	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava ligando	Bloco E (MM) - Sala ME 101
04//08	Colocado o cabo de rede.	Bloco E(MME)- Assessoria administrativa
04//08	Substituídas lâmpadas queimadas	Departamento de Letras(MME)- ambiente dos professores
04//08	Manutenção em caixa de descarga que estava vazando	Bloco A (RT) - Banheiro Masculino superior
04//08	Manutenção em caixa de descarga que estava vazando	Bloco A (RT) - Banheiro feminino inferior
04//08	Grama podada	Residência Universitária - (RT)
08/08	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava desligando sozinho	Bloco E (RT) - Sala RE-101
08/08	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava gotejando	Bloco C (RT) - Lab1 de Informática
08/08	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava resfriando corretamente	Bloco B (MM) - Sala MB 104
08/08	Substituídas lâmpadas queimadas	Bloco I (MM) - R.U./Sala de Extensão
08/08	Manutenção em descargas que estavam danificadas	Bloco B (MM) - Banheiros
08/08	Manutenção em bebedouro que não estava saindo água	Bloco A (RT) - Bebedouro do hall superior

08/08	Colocada placa de identificação em porta	Bloco B(RT)- Lab. de projetos
09/08	Colocado cabo de passagem de rede	Restaurante Universitário (RT)
09/08	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava resfriando corretamente	Bloco E (RT) - Sala RE-105
09/08	Substituídas lâmpadas queimadas	Coordenação de Letras(MME)
09/08	Substituídas lâmpadas queimadas	Bloco F(MM) - LIFE segunda Sala
10/08	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava funcionando	Bloco C (MM) - Sala MC 103
10/08	Colocado cabo de passagem de rede	Bloco E (RT)
10/08	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava funcionando adequadamente	Bloco A (RT) - Sala RA 202
11/08	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava resfriando corretamente	Bloco B (MM) - Sala MB 104
11/08	Árvores podadas	Áreas comuns (RT)
12/08	Emassamento e pintura em parede mofada	Bloco A (RT) - Sala de pesquisa (Antiga sala de Marivaldo)
12/08	Manutenção do ar condicionado e limpeza.	Laboratório das Cobras(RT)
12/08	Fixada tranca de armário de aço	Bloco G (RT) Coordenação de Ecologia
15/08	Manutenção em ar-condicionado que estava com ruído anormal	Bloco G (RT) - Coordenação de Antropologia
16/08	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava funcionando corretamente	Bloco C (RT) - Lab. de Alimentos e Bebidas
16/08	Manutenção em descarga que estava quebrada	Residência(ao lado da oficina)
17/08	Manutenção em refletores que estavam apagados	Áreas comuns (MM)
17/08	Manutenção em ar condicionado que não estava funcionando (não gelava e a palheta se fechava)	Biblioteca- (RT)
17/08	Manutenção em descarga que estava quebrada	Biblioteca- (RT) banheiro feminino
18/08	Reparada Caixa de descarga acoplada que estava com defeito.	Biblioteca(RT) - Banheiro masculino
18/08	Trocada caixa de descarga	Residência A (RT) - banheiro do corredor (Residência que fica perto da manutenção)
18/08	Instalação hidráulica de bebedouro	Portaria (RT)
18/08	Árvores podadas	Áreas comuns (RT)
18/08	Conserto de 2 portas	Bloco c- (RT)Sala RC 207
18/08	Conserto em cadeira giratória	Biblioteca(RT)
19/08	Manutenção em ar condicionado.	Sala ao lado do gtic(RT)
19/08	Manutenção em ar condicionado que estava fazendo muito ruído	Bloco C-(RT) Lab.201
19/08	Manutenção em ar condicionado que estava gotejando	Bloco C-(RT) Lab.202
19/08	Conserto no bebedouro	Bloco D (RT) Em frente ao banheiro

19/08	Manutenção em assento de cadeira giratória	Biblioteca(RT) - Cabine de leitura
22/08	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava resfriando corretamente	Bloco C (MM) - Sala MC 103
22/08	Manutenção em tomadas que não estavam funcionando	Bloco E-(RT)-Sala RE 101
22/08	Manutenção em ar- condicionado que não estavam funcionando	Bloco E (MM) - Sala ME 201
22/08	Manutenção em ar- condicionado que não estavam funcionando	Bloco E (MM) - Sala ME 101
22/08	Manutenção em refletores que estavam apagados	Áreas comuns (MM)
22/08	Manutenção em Lâmpadas.	Auditório(MM) - Banheiros
22/08	Reparo em vazamento no vaso sanitário	Bloco C(RT) - Banheiro masculino do piso inferior
23/08	Substituídas lâmpadas queimadas	Prefeitura universitária (RT) - Banheiro masculino
23/08	Reparos em caixas acopladas que estavam entupidas.	Bloco E (RT)- Banheiros superiores e inferiores
23/08	Reparos em caixas acopladas que estavam entupidas.	Bloco A- (RT) - Banheiro Feminino do piso inferior
23/08	Checadas portas e fechaduras	Campus de Rio tinto
24/08	Reparo em ar condicionado que estava gotejando	Biblioteca (RT)
24/08	Limpeza de aparelho de ar condicionado	Sala de T.I (RT)
24/08	Limpeza de aparelho de ar condicionado	Sala da direção de centro- (RT)
24/08	Substituídas lâmpadas queimadas	Bloco E- (RT) - Banheiro Feminino do piso inferior
24/08	Substituídas lâmpadas de 40w que estavam queimadas na frente do quiosque desativado.	Quiosque desativado perto da biblioteca(RT)
24/08	Reparo em cano que estava quebrado vazando água	Portaria externa(RT)
25/08	Reparo em calçada que estava danificada	Portaria- (RT)
25/08	Retirados refletores de poste	Portaria de Baixo- (MM)
25/08	Reparo em maçaneta da porta	Prefeitura do Campus (RT)
25/08	Manutenção em maçaneta da porta	Bloco D - (MM)-Sala MD 102
26/08	Emassamento e pintura	Portaria de Baixo- (MM)
26/08	Restaurado telhado	Portaria de Baixo- (MM)
26/08	Construída rampa de acesso para viatura	Portaria de Baixo- (MM)
26/08	Manutenção em tomada de datashow que estava soltando centelha	Bloco C (RT) - Laboratório ARANDU
26/08	Conserto em aparelho de ar condicionado	Bloco G (RT) - Departamento de ciências sociais
26/08	Substituída lâmpada queimada	Banheiro Feminino do Auditório (MM)
26/08	Montadas prateleiras em estante de ferro	Bloco B -Design(RT)
26/08	Consertado braço de cadeira giratória	Biblioteca (RT)
29/08	Restaurado forro de pvc que estava danificado	Bloco A - (RT) Sala RA 202
29/08	Instalado CCK em painel	Bloco E (MM)
29/08	Reparo em descarga que estava quebrada	Bloco C-(MM) Banheiro Feminino
29/08	Substituída uma calha com lâmpadas de 20W por uma de 40W	Bloco A (MM) - Banheiro feminino
29/08	Substituído bebedouro que estava danificado	Bloco D (MM) - Corredor
29/08	Manutenção em Catraca de saída que estava travando.	Biblioteca (RT) - Hall De Entrada
30/08	Substituídas lâmpadas queimadas	Bloco E (MM) - Corredor
30/08	Instalados tomadas e ventiladores de parede	Bloco D (RT) - C.A. de Ecologia
30/08	Substituídas duas lâmpadas queimadas	Bloco C - (RT) - Laboratório de Ecologia Química
30/08	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava ligando	Bloco A (RT) - Sala RA 106

30/08	Manutenção em descarga do primeiro box que não estava funcionando	Bloco I - Administrativo- (RT) - Banheiro feminino
30/08	Fixação de quadro de cartazes	Bloco C - (RT) - LABEV
31/08	Instalação do CCK em painel	Bloco A (MM)
31/08	Substituída uma calha com lâmpadas de 20W por uma com lâmpadas de 40W	Biblioteca (RT) - Entrada
31/08	Manutenção em descarga que estava com vazamento	Prefeitura universitária (RT) - Banheiro masculino

Quadro 2 - Explicação quantitativa dos números de manutenção do mês de agosto.

Solicitações da equipe da Prefeitura do campus IV	53
Solicitações de outros setores	63
Quantidade total de solicitações pendentes do mês de julho	33
Quantidade total de solicitações do mês de agosto	116
Quantidade total de solicitações eletrônicas trabalhadas no corrente mês	149
Transferidos para o mês de setembro	30
SERVIÇOS CONCLUSOS NO CORRENTE MÊS	86

Fonte: Equipe da Prefeitura do Campus IV.